



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе**

433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
тел/факс (8422) 2-11-80

Исх. № _____ от _____

№ объекта 12-03-03222 У

Муниципальному
дошкольному образовательному
учреждению детский сад
«АБВГДЕЙКА»

433300 Ульяновская область, г.
Новоульяновск,
ул. Комсомольская, д. 31 А

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 77-И

**о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению**

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном **статьей 6.7 ч.1 КоАП РФ**, в отношении **Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «АБВГДЕЙКА» (МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»)** по адресу: 433300 Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А при плановой выездной проверке на основании Решения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Е.Н. Дубовицкой от 31.05.2022 № 000786-РП КНМ 73220041000100631100 установлено, что **юридическим лицом МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»** допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитанию и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, выразившиеся в нарушениях действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а именно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", по пунктам:

1. П. 2.1.1.; П. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 – На территории МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» по периметру участка проложена надземная тепловая сеть;

2. П. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – Некоторая мебель в МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеет дефекты, не позволяющие провести качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Так в группе № 5 в раздевальной имеются две скамьи со сколотыми краями и стертým покрытием. В рекреациях МДОУ также имеются скамьи, лакокрасочное покрытие которых стерто.

3. П. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - Полы в туалетах групповых ячеек имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в группах №№ 4, 5, 7 полы в туалетных комнатах не ровные, кафель не зафиксирован к полу, отколот и местами отсутствует;

- на всех этажах МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» в рекреациях лестничные пролеты, полы не ровные, кафель поврежден, имеются сколы, местами отсутствует покрытие.

4. П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - Потолки и стены в помещениях МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеют повреждения и дефекты покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средства, именно:

- в группе № 1 (вторая группа раннего возраста) в игровой имеются трещины на потолке, штукатурный слой местами осыпается; в спальном помещении стены имеют дефекты покрытия – обои отходят от стены, местами порваны. В туалете на потолке видны следы протекания, потолок в трещинах, что приводит к осыпанию штукатурного слоя;

- в группе № 4 (младшая) на стенах и потолке раздевальной комнате, игровой по всему периметру помещения трещины и следы протекания, отколот сегмент стены в дверном проеме игровой комнаты. В туалете шов между плитами потолочного перекрытия не заделан, штукатурное покрытие в трещинах, осыпается, видны следы протечки. Стены в туалете имеет дефекты покрытия – штукатурный слой местами отсутствует. Стены в трещинах, имеются сколы. Кафельная облицовка стены повреждена, местами отсутствует и отколота;

- в группе № 5 (старшая) и группе № 7 (вторая группа раннего возраста) в раздевалке, игровой и спальном помещениях на потолке имеются трещины, признаки осыпания штукатурного слоя и следы протекания, в туалетной комнате потолок в трещинах, видны следы протекания вокруг потолочных осветительных приборов;

- на всех этажах МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» в рекреациях потолки и стены потрескались, штукатурное покрытие осыпается и местами отсутствует, имеются сколы поверхности между швами потолочного перекрытия и по периметру стен.

5. П. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 – Не во всех помещениях МДОУ осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру. Так в туалете группы № 4 потолочная лампа не имеет данной конструкции.

6. П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 - Игровые зоны на территории детского сада не оборудованы индивидуальными групповыми площадками для каждой группы. Так, при функционировании 5-и групп на территории МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеются 4 групповых площадок оборудованных теньевыми навесами, однако функционирует только одна, три остальных находятся в аварийном состоянии.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях, предлагаю:

1. Рассмотреть данное представление и принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных нарушений законности и недопущению подобного впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
3. О рассмотрении настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе в установленный законом месячный срок по адресу: 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1, контактный телефон: 8 84 254 2 10 80.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за неприятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренной **ст.19.6 КоАП РФ**.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Ульяновском районе



Т.Т. Низамова